

Famiglia prodotto **M1420**

Articolo	Gradi K	Potenza W	Flusso	Emissione	Grado IP	CRI	Tensione ingresso
M1420NW	4000K	200	34040	90	IP65	70	100-240Vac / 50-60Hz

Ulteriori informazioni



Prima di mettere in funzione l'apparato, leggere attentamente quanto riportato nel presente manuale

Norme generali di sicurezza

- Prima di effettuare qualsiasi operazione, togliere tensione all'impianto elettrico;
- Utilizzare questo prodotto all'interno o all'esterno, rispettando il grado di protezione IP;
- Utilizzare il prodotto in ambiente ben areato e con ricircolo d'aria, in modo che il dissipatore riceva una quantità di aria sufficiente al suo buon funzionamento;
- Non toccare il prodotto quando è alimentato;
- Il collegamento e la messa in funzione deve essere effettuata solamente da personale qualificato;
- Eseguire l'installazione indossando guanti ed occhiali protettivi a norma di legge;
- Controllare sempre il tipo di alimentazione richiesto dal prodotto prima di dare tensione;
- L'inosservanza delle norme di installazione comporterà il decadimento di qualsiasi tipo di garanzia.

Guida all'installazione

Installazione a sospensione

1. Verificare che la linea di alimentazione sia stata preventivamente distaccata dal quadro generale.
2. Provvedere a realizzare l'ancoraggio al soffitto.
3. Utilizzare cavo di acciaio o catena di sezione adeguata a sorreggere l'apparecchio in sospensione.
4. Ancorare il cavo in acciaio o la catena al soffitto.
5. Regolare la lunghezza del cavo o della catena in base alle proprie esigenze.
6. Collegare l'apparecchio al cavo o alla catena.
7. Verificare attentamente la stabilità dei serraggi e della sospensione.
8. Collegare la linea di alimentazione al plafone, avendo cura di isolare la connessione.
9. Alimentare e verificare regolare funzionamento.

